

Информация о наличии объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кв на конец 2 квартала 2017г.

ТП	Предельно допустимая нагрузка, МВт	Фактическая максимальная нагрузка, МВт	Резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт
ТП4	0,6	0,05	0,550
ТП 7	1,6	0,26	1,340
ТП 8	0,8	-	-
ТП 11	0,448	0,018	0,430
ТП 13	0,64	-	-
ТП 23	1,6	0,654	0,946
ТП 29	0,8	0,444	0,356
ТП 30	1,6	0,192	1,408
ТП 31	0,8	0,478	0,322
ТП 32	1,6	0,34	1,260
ТП 33	0,8	0,178	0,622
ТП 34	0,8	0,064	0,736
ТП 36	0,448	0,135	0,313
ТП 37	0,448	-	-
ТП 38	0,504	0,009	0,495
ТП 39	0,8	0,014	0,786
ТП 46	0,448	0,051	0,397
КТПН-400	0,32	0,039	0,281
ТП 58	1,6	0,292	1,308
ТП 73	1,008	0,132	0,876
ТП 14	1,44	0,169	1,271

ТП5	1,6	0,224	1,376
ТП 6	0,896	0,114	0,782
ТП 17	0,896	0,215	0,681
ТП 18	0,8	0,264	0,536
ТП 19	0,8	0,02	0,780
ТП 21	1,008	0,082	0,926
ТП 50	1,6	-	-
ТП 51	1,6	-	-
ТП 52	1,6	0,282	1,318
ТП 53	1,6	-	-
ТП 56	1,6	-	-
ТП 62	1,6	-	-
ТП 64	0,8	-	-
ТП 65	0,8	-	-
ТП 55	0,8	-	-
ТП 74	1,6	0,236	1,364
ТП 76	1,6	0,365	1,235
ТП 75	0,8	-	-
ТП 77	0,8	-	-
ТП 78	0,8	0,115	0,685
ТП 80	0,4	0,099	0,301