

ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ППР
Апрель 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Инв. №	Наименование оборудования	Технические характеристики	Срок выполнения
1	Испытание трансформаторного масла на пробы	5439	Трансформатор	ТМ-560/10	03.04.2017г.
		517769	Трансформатор	ТМ-560/10	13.04.2017г.
		569415	Трансформатор	ТМ-560/10	13.04.2017г.
		473	Трансформатор	ТМ-1000/10	03.04.2017г.
		200183	Трансформатор	ТМ3-1000/10	13.04.2017г.
2	Испытание сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением опорной изоляции ячейки и силового кабеля 6,10кВ	КП-1 Ф.17	ячейка КСО-272	АСБ10-(3*150)	04.04.2017г.
		КП-1 Ф.12	ячейка КСО-272	АСБ10-(3*150)	04.04.2017г.
		КП-3 Ф.3	ячейка КСО-272	ААШВ10-(3*120)	11.04.2017г.
		КП-9 Ф.3	ячейка КСО-272	АСБ10-(3*95)	05.04.2017г.
		КП-9 Ф.6	ячейка КСО-272	АСБ10-(3*95)	05.04.2017г.
		КП-9 Ф.5	ячейка КСО-272	АСБ10-(3*50)	06.04.2017г.
		КП-9 Ф.8	ячейка КСО-272	АСБ10-(3*50)	06.04.2017г.
		КП-12 Ф.20	ячейка КСО-272	ААШВ10-(3*120)	11.04.2017г.
		П/С-74. 2	ячейка КСО-272	ААШВ10-(3*95)	19.04.2017г.
3	Проведение периодических измерений заземленных элементов и испытаний сопротивления изоляции грузоподъемных механизмов	679(23)	Мостовой	32/5т	07.04.2017г.
		712(23)	Мостовой	10т	07.04.2017г.
		658(23)	Мостовой	20т	07.04.2017г.
		258(64)	Козловой	30т	20.04.2017г.
		775(64)	Козловой	10т	20.04.2017г.
		246(64)	Мостовой	100/20т	20.04.2017г.
		8543(40)	К/поворотный	0,5т	10.04.2017г.
		504(64)	Кран-балка	5т	10.04.2017г.
		835(БВЦ)	Кран-штабелер	0,5т	27.04.2017г.
		194(15)	Мостовой	15,/3т	17.04.2017г.
		191(15)	Мостовой	15,/3т	17.04.2017г.
		424(15)	К/поворотный	0,25т	21.04.2017г.
		320(15)	М/рельс	1т	24.04.2017г.
		258(15)		30т	12.04.2017г.
		205(15)	М/рельс	0,5т	21.04.2017г.
		604(15)	2-х к/поворотный	0,32т	24.04.2017г.
		631(40)	К/поворотный	2т	12.04.2017г.
		729(40)	К/поворотный	2т	14.04.2017г.
		370(40)	Кран-балка	1т	24.04.2017г.
		342(40)	Мостовой	50/10т	12.04.2017г.
		477(40)	Мостовой	100/20т	14.04.2017г.
		355(40)	Кран-балка	1т	25.04.2017г.
		346(40)	Мостовой	100/20т	26.04.2017г.
		513(40)	Мостовой	100/20т	25.04.2017г.
		211(11)	Кран-балка	3т	28.04.2017г.
		404(3)	Мостовой	30,/5т	25.04.2017г.
		594(3)	Мостовой	10т	26.04.2017г.
		265(23(16))	Козловой	50/10	28.04.2017г.
		166(БВЦ)	Мостовой кран	5т	27.04.2017г.
		165(БВЦ)	Мостовой кран	10т	27.04.2017г.

Начальник электроцеха №261

Согласовано:

Главный энергетик

В.В.Васильев

Д.С.Адушкин