

Отчет выполнения плана ППР Декабрь 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Инв.№	Наименование оборудования	Технические характеристики	Срок выполнения
1	Испытание трансформаторного масла на пробой	60591	Трансформатор	ТМ-630/10	05.12.2017
		13070	Трансформатор	ТМ-1000/10	18.12.2017
		200300	Трансформатор	ТМЗ-1000/10	19.12.2017
		206925	Трансформатор	ТМЗ-1000/10	25.12.2017
		207067	Трансформатор	ТМЗ-1000/10	26.12.2017
		32221	Трансформатор	ТМЗ-630/10	27.12.2017
		300178	Трансформатор	ТМЗ-630/10	28.12.2017
2	Испытание сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением опорной изоляции ячейки и силового кабеля 6,10 кВ	КП-6 ф.5	Ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*120)	04.12.2017
		КП-6 ф.7	Ячейка КСО-272	АСГТ-10 (3*70)	04.12.2017
		КП-6 ф.9	Ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*120)	04.12.2017
		КП-10 ф.7	Ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	06.12.2017
		КП-2 ф.19	Ячейка КСО-272	ААБ-10 (3*95)	11.12.2017
		КП-2 ф.22	Ячейка КСО-272	ААБ-10 (3*95)	11.12.2017
		КП-10 ф.8	Ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	06.12.2017
		КП-10 ф.21	Ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	07.12.2017
		КП-10 ф.33	Ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	07.12.2017
3	проведение периодических измерений заземленных элементов и испытаний сопротивления изоляции грузоподъемных механизмов	537(40)	К/поворотный	1	08.12.2017
		367(40)	К/поворотный	0,5	12.12.2017
		784(40)	таль электрическая	2	14.12.2017
		785(40)	таль электрическая	2	15.12.2017
		629(40)	К/поворотный	2	13.12.2017

Начальник электроцеха №261

В.В.Васильев

Согласовано:

Главный энергетик

Д.С.Адушкин