

Отчет
выполнения плана ППР
Июнь 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Инв. №	Наименование оборудования	Технические характеристики	Срок выполнения
1	Испытание трансформаторного масла на пробы	4588	Трансформатор	ТМ-400/10	05.06.2017
		8478	Трансформатор	ТМ-400/10	05.06.2017
		64937	Трансформатор	ТМ-4000/10	13.06.2017
		62290	Трансформатор	ТМ-1800/10	13.06.2017
2	Испытание сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением опорной изоляции ячейки и силового кабеля 6, 10кВ	КП-7 Ф.26	Ячейка КСО-272	2СБ-10(3*120)	14.06.2017
		КП-7 Ф.27	Ячейка КСО-273	2СБ-10(3*120)	14.06.2017
		КП-12 Ф.16	Ячейка КСО-274	ААШВ-10(3*95)	01.06.2017
		КП-12 Ф.17	Ячейка КСО-275	ААШВ-10(3*120)	01.06.2017
		РУ-6кВ №2 Ф.4	Ячейка КСО-276	ААБГ-6(3*70)	28.06.2017
		РУ-6кВ №2 Ф.8	Ячейка КСО-277	ААБГ-6(3*70)	28.06.2017
3	Проведение периодических измерений заземленных элементов и испытаний сопротивления изоляции грузоподъемных механизмов	711(23)	Мостовой	10+10т	02.06.2017
		6(3)	Мостовой	10т	06.06.2017
		8825(64)	Штабелер	0,5т	15.06.2017
		288(64)	Таль электрическая	2т	16.06.2017
		113(64(1))	Мостовой	5т	22.06.2017
		115(64(1))	Мостовой	5т	22.06.2017
		8390(БВЦ)	Механ.склад	1т	23.06.2017
		223(15)	Мостовой	20,5т	19.06.2017
		233(15)	Мостовой	50/10т	20.06.2017
		630(15)	К/поворотный	2т	21.06.2017
		212(3)	Мостовой	10т	07.06.2017
		397(40)	Мостовой	30,5т	26.06.2017
		357(40)	Мостовой	50/10т	26.06.2017
		360(40)	Мостовой	320/32	27.06.2017
		361(40)	Мостовой	320/32т	27.06.2017
		707(11)	Мостовой	10т	29.06.2017
		177(3)	Мостовой	30т	08.06.2017
		37(3)	Мостовой	50/10т	09.06.2017
		442(23)	Козловой	10т	02.06.2017

Начальник Электроцеха 261

Согласовано:

Главный энергетик



В.В.Васильев

Д.С.Адушкин