

ОТЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ППР
Март 2017 года

№ п/п	Наименование работ	Инв. №	Наименование оборудования	Технические характеристики	Срок выполнения
1	Испытания трансформаторного масла на пробы	7882	Трансформатор	ТМ-560/10	01.03.2017г.
		58885	Трансформатор	ТМ 630/10	01.03.2017г.
		11444	Трансформатор	ТМ 1000/10	06.03.2017г.
		12431	Трансформатор	ТМ 1000/10	15.03.2017г.
		230744	Трансформатор	ТМ 1000/10	06.03.2017г.
2	Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением опорной изоляции ячейки и силового кабеля 6, 10кВ	КП-1 ф.2	ячейка КСО-272	СБ-10 (3*185)	02.03.2017г.
		КП-1 ф.7	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*50)	03.03.2017г.
		КП-1 ф.10	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*50)	02.03.2017г.
		КП-7 ф.2	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*95)	16.03.2017г.
		КП-7 ф.9	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*95)	03.03.2017г.
		КП-7 ф.20	ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	16.03.2017г.
		КП-7 ф.10	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*95)	09.03.2017г.
		КП-7 ф.24	ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	09.03.2017г.
		КП-7 ф.28	ячейка КСО-272	АСБ-10 (3*95)	16.03.2017г.
		КП-10 ф.25	ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	22.03.2017г.
КП-10 ф.14	ячейка КСО-272	ААШВ-10 (3*95)	22.03.2017г.		
3	Проведения периодических измерений заземленных элементов и испытаний сопротивления изоляции грузоподъемных механизмов	800(23)	полукозловой кран	3,2 т	10.03.2017г.
		681(23)	Мостовой	32/5	10.03.2017г.
		801(23)	полукозловой кран	3,2 т	10.03.2017г.
		354(40)	К/поворотный	0,5т	17.03.2017г.
		373(40)	Мостовой	100/20т	17.03.2017г.
		374(40)	Мостовой	100/20т	17.03.2017г.
		193(11)	Мостовой	10т	30.03.2017г.
		552(15)	таль электрическая	2 т	13.03.2017г.
		701(11)	Мостовой	5т	30.03.2017г.
		114(11)	Мостовой	5т	30.03.2017г.
		595(11)	Мостовой	5т	13.03.2017г.
		287(11)	Кран-балка	3т	13.03.2017г.
		64(3)	Мостовой	15/3т	20.03.2017г.
		32(3)	Мостовой	15т	20.03.2017г.
		105(3)	Мостовой	50/10т	20.03.2017г.
		363(3)	таль электрическая	2т	23.03.2017г.
		550(15)	М/рельс	2т	14.03.2017г.
		553(15)	М/рельс	2т	23.03.2017г.
		551(15)	М/рельс	2.т	23.03.2017г.
		496(341)		2т	14.03.2017г.
		257(341)		2т	14.03.2017г.
		66(3)	Мостовой	5т	07.03.2017г.
		70(3)	Мостовой	15т	07.03.2017г.
		347(БВЦ)	Кран-штабелер	0,5т	28.03.2017г.
		171(БВЦ)	Кран-балка	2т	24.03.2017г.
		167(БВЦ)	Кран-балка	2т	28.03.2017г.
		168(БВЦ)	Кран-балка	2т	21.03.2017г.
		8994(БВЦ)	Стелаж механизированный	0,5т	21.03.2017г.
		330(БВЦ)	Кран-балка	2т	28.03.2017г.
		178(БВЦ)	Кран-балка	2т	24.03.2017г.
238(БВЦ)	Кран-балка	0,5т	29.03.2017г.		
172(БВЦ)	Таль электрическая	1т	24.03.2017г.		
547(15)	М/рельс	2т	27.03.2017г.		

Начальник электроцеха №261

Согласовано:

Главный энергетик



В.В.Васильев

Д.С.Адушкин