

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик
 Д.С.Адушкин
 27.08.2016 г.

ГРАФИК ППР
 проведения высоковольтных испытаний кабельных линий 6 и 10 кВ в 2017 году

№ п/п	источник		приемник			тип и сечение кабеля	длина, м													Примечание
	ПС	Фидер	ПС	Фидер	5			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	КП-1	2	ДС-5МТ			СБ-10 (3*185)	460			1										
2	КП-1	3	ПС-5	тр.1		АСБ-10 (3*50)	410	1												
3	КП-1	6	ПС-5	тр.2		АСБ-10 (3*50)	410	1												
4	КП-1	7	ПС-2	тр.1		АСБ-10 (3*50)	170			1										
5	КП-1	10	ПС-2	тр.2		АСБ-10 (3*50)	170			1										
6	КП-1	15	ПС-27	тр.1		АСБ-10 (3*120)	45		1											
7	КП-1	26	ПС-27	тр.2		АСБ-10 (3*120)	45		1											
8	КП-1	17	КП-8	7		АСБ-10 (3*150)	30				1									
9	КП-1	12	КП-8	6		АСБ-10 (3*150)	30				1									
10	КП-1	19	ТР 3200	тр.1		СБ-10 (3*95)	42						1							
11	КП-1	20	ТР 3200	тр.2		СБ-10 (3*95)	42						1							
12	КП-1	9	ТР 2500	тр.1		ААБ-10 (3*120)	300							1						
13	КП-1	22	ТР 2500	тр.2		ААБ-10 (3*120)	300							1						
14	КП-1	18	КП-8	10		АСБ-10 (3*150)	450								1					
15	КП-1	29	КП-6	1		АСБ-10 (3*120)	640								1					
16	КП-1	30	КП-10	44		АСБ-10 (3*120)	801									1				
17	КП-8	17	КТП-2	тр.1		ААБ-10 (3*95)	80										1			
18	КП-8	4	КТП-2	тр.2		ААБ-10 (3*95)	75											1		
19	КП-8	9	КТП-3	тр.1		ААБ-10 (3*95)	250												1	
20	КП-8	8	КТП-3	тр.2		ААБ-10 (3*95)	300													
21	КП-8	11	КТП-1	тр.1		ААБ-10 (3*95)	260										1			
22	КП-8	10	КТП-1	тр.2		ААБ-10 (3*95)	250										1			
23	КП-8	14	ПС-23	тр.1		ААБ-10 (3*95)	160										1			

Начальник Электроцеха (261)

В.В.Васильев

60	КП-7	14	ПС-36	тр.560	АСБ-10 (3*95)	175	1												
61	КП-7	15	КП-5	3	АСБ-10 (3*120)	375	1												
62	КП-7	17	ПС-33		АСБ-10 (3*95)	195	1												
63	КП-7	18	ПС-4		АСБ-10 (3*95)	330	1												
64	КП-7	23	ПС-58	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	220	1												
65	КП-7	24	ПС-58	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	220		1											
66	КП-7	28	ПС-39	тр.560	АСБ-10 (3*95)	75		1											
67	КП-7	26	ТР 4000	тр.1	2СБ-10 (3*120)	30			1										
68	КП-7	27	ТР 1800	тр.2	2СБ-10 (3*120)	30				1									
69	КП-7	21	ПС-38	тр.630	ААШВ-10 (3*70)	40				1									
70	КП-7	4	ПС-38	тр.630	ААШВ-10 (3*70)	45				1									
71	КП-4	3	ТР 4000	тр.1	2СБ-6 (3*120)	40													
72	КП-4	13	ТР 1800	тр.2	2СБ-6 (3*120)	40													
73	КП-4	1	РУ-1 ц27		СБ-6 (3*95)	700				1									
74	КП-4	11	ЛГМ ц40		ААШВ-6 (3*35)	300													
75	КП-4	15	РУ-6 кВ	КПЦ	СБ-6 (3*95)	500													
76	КП-4	4	Ц 15	НАСОС №1	СБ-6 (3*50)	200													
77	КП-4	12	Ц 15	НАСОС №2	СБ-6 (3*50)	210													
78	КП-10	7	ПС-62	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	252													
79	КП-10	18	ПС-62	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	252													
80	КП-10	8	ПС-51	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	160													
81	КП-10	21	ПС-51	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	160													
82	КП-10	13	ПС-52	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	280													
83	КП-10	10	ПС-52	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	280													
84	КП-10	12	ПС-53	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	60													
85	КП-10	23	ПС-53	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	60													
86	КП-10	25	ПС-56	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	150													
87	КП-10	14	ПС-56	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	140													
88	КП-10	35	ПС-64	ТР 1000	ААШВ-10 (3*95)	80													
89	КП-10	33	ПС-50	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	260													
90	КП-12	13	ПС-76	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	150													
91	КП-12	22	ПС-76	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	150													
92	КП-12	15	ПС-74	тр.2	ААШВ-10 (3*95)	320													
93	КП-12	24	ПС-74	тр.1	ААШВ-10 (3*95)	320													
94	КП-12	16	ПС-78	ТР 1000	ААШВ-10 (3*95)	190													
95	КП-12	17	ПС-81	3	ААШВ-10 (3*120)	1042													

Начальник Электроцеха (261)

В.В.Васильев

УТВЕРЖДАЮ:

 Главный энергетик
 Д. С. Адушкин
 27 декабря 2016 г.

ГРАФИК ППР
 проведения высоковольтных испытаний опорной изоляции распределительных устройств 6 и 10 кВ в 2017 году

№ п/п	ИСТОЧНИК														Примечание
	ПС	Фидер	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	КП-1	2			1										
2	КП-1	3	1												
3	КП-1	6	1												
4	КП-1	7			1										
5	КП-1	10			1										
6	КП-1	15		1											
7	КП-1	26		1											
8	КП-1	17				1									
9	КП-1	12				1									
10	КП-1	19							1						
11	КП-1	20							1						
12	КП-1	9								1					
13	КП-1	22								1					
14	КП-1	18									1				
15	КП-1	23									1				
16	КП-1	29									1				
17	КП-1	30										1			
18	КП-8	17											1		
19	КП-8	4												1	
20	КП-8	9												1	
21	КП-8	8												1	
22	КП-8	11											1		
23	КП-8	10											1		

Начальник Электроцеха (261)

В.В. Васильев



УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик
 Д.С. Адушкин
 27 декабря 2016 г.

ГРАФИК ППР
 испытание трансформаторного масла на пробой в 2017 году

№ п/п	тип трансформатора	мощность кВА	завод №	год выпуска	место установки	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Примечание
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	TM-10	750	24310	1960	4					1								
2	TM-10	1000	406	1974	5					1								
3	TM-10	1000	14567	1972	5					1								
4	TM-10	560	5439	1955	6				1									
5	TM-10	560	517769	1947	6				1									
6	TM-10	560	569415	1949	7				1									
7	TM-10	1000	473	1965	7				1									
8	TM-10	1000	6345	1969	10		1											
9	TM-10	1000	11423		10		1											
10	TM-10	560	5273	1963	11		1											
11	TM-10	400	4588		13						1							
12	TM-10	400	8478		13						1							
13	TM-10	1000	13023		14	1												
14	TM-10	800	90714	1965	14	1												
15	TM-10	560	546248	1947	17					1								
16	TM-10	560	546244	1947	17					1								
17	TM-10	1000	10998	1972	18					1								
18	TM-10	1000	13723	1974	19					1								
19	TM-10	560	7882	1963	21			1										
20	TM-10	630	58885	1968	21			1										
21	TM-10	1000	4056	1964	23	1												
22	TM-10	1000	596	1965	23	1												
23	TM-10	1000	3964	1964	30											1		
24	TM-10	1000	4084	1964	30									1				
25	TM-10	1000	3269	1963	31									1				
26	TM-10	560	7882	1964	32									1				
27	TM-10	1000	4084	1964	32									1				

Начальник Электроцеха (261)

В.В. Васильев

